

THERMOCONTROL

PREHLÁSENIE O ZHODE

1. Číslo prehlásenia:

12/2022

2. Výrobok:

Magnetický filter 6/4"
model: TC MF64

3. Oprávnený zástupca výrobcu:

Thermo-Control SK s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
IČO: 45700907
Tel.: +421 245 527 104
obchod@thermo-control.sk

4. Popis výrobku:

- odkalovač magnetických aj nemagnetických prvkov z vykurovacích systémov
- Sila magnetu: 12 000 Gauss
- Hustota sitka: 700 µm
- Max. tlak: ≤ 10 bar

Zoznam technických predpisov, technických noriem a smerníc: nevzťahuje sa

Potvrdenie:

Spoločnosť Thermo-control SK s.r.o. potvrdzuje, že výrobok je pri bežnom použití bezpečný.

THERMOCONTROL
Stará Vajnorská 37 | 831 04 Bratislava
IČO: 45700907
Tel.: +421 245 527 104
www.thermo-control.sk

Bc. Bedřich Soukal
konateľ

v Bratislave 22.8.2022